04461

(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.04900

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ЛАЙТ».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 117545, город Москва, улица Подольских Курсантов, дом 3, строение 7а. ОГРН 1167746367029. Телефон: +74957786784. E-mail: info@gofrotruba.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ЛАЙТ».
Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 117545, город Москва, улица Подольских Курсантов, дом 3, строение 7а. ОГРН 1167746367029. ОГРН 1167746367029.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Гофрированная труба из полиэтилена низкого давления, выпускаемая по ТУ 22.21.29-001-01882491-2020 «Труба гофрированная ПНД безгалогенная для электропроводки».
Серийный выпуск

код ОКПД 2
22.21.29
код ТН ВЭД
3917 39

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ IEC 60754-1-2015 «Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот».
ГОСТ IEC 60754-2-2015 «Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.» Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ1125О.280122 от 28.01.2022 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 28.01.2022 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.21.29-001-01882491-2020 «Труба гофрированная ПНД безгалогенная для электропроводки».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.01.2022 **ПО** 27.01.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — С.Н. Салагин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — С.В. Булавин (инициалы, фамилия)